



Утверждено

распоряжением Министра энергетики и промышленности Республики Таджикистан
№48^а от « 5 » мая 2008г

**Контрольный список
вопросов проверки предприятий, занимающихся хранением,
транспортировкой, добычей, реализацией, переработкой, а также
потребителей природного и сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов**

Настоящий список составлен на основании статьи 13 Закона Республики Таджикистан « О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан» и определяет контрольный список вопросов, в соответствии с которыми проводится проверка предприятий, занимающихся хранением, транспортировкой, добычей, реализацией, переработкой, а также потребителей природного и сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов

№ п/п	Наименование вопроса проверки	Комментарии	Да	Нет	Не требуется
1	2	3	4	5	6
1.	Имеется Решение Хукумата на выделение земельного участка				
2.	Разработан проект газоснабжения объекта				
3.	Получена лицензия Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан на добычу, использование, реализацию природного или сжиженного газа, а также на хранение и транспортировку нефтепродуктов				
4.	Получена лицензия Главного управления по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и в горном надзору при Правительстве Республики Таджикистан на безопасную эксплуатацию взрывоопасных объектов				
5.	Имеются технические условия на присоединение				
6.	Произведено испытания газопровода на прочность и герметичность, составлен акт				
7.	Осуществлена приёмка в эксплуатацию объекта, составлен акт				
8.	Заключен договор на поставку природного газа				
9.	Имеется устав предприятия				
10.	Издан приказ о назначении ответственных лиц				
11.	Разработаны и утверждены должностные инструкции				
12.	Коррозия на газопроводах отсутствует				
13.	Отсутствуют повреждения в арматуре газопроводов				
14.	Выбор счетчика по мощности осуществлен правильно				

16.	Установлены инкомбы на счетчике газа				
17.	Имеется акт на установку счётчика газа				
18.	Составляется ежемесячно акт месячного объема расхода газа				
19.	Произведена Государственная поверка счетчика газа				
20.	Определяется объем использованного природного газа				
21.	Учет расхода природного газа осуществляется правильно и точно				
22.	Произведена Государственная поверка измерительных приборов				
23.	Имеются свидетельства агентства «Таджикстандарт» на услуги заправочных станций				
24.	Имеются сертификаты качества на энергетические ресурсы				
25.	Имеется сертификат качества на счетчик газа				
26.	Произведен расчет технологических потерь природного газа				
27.	Произведен расчет расхода газа на собственные нужды				
28.	Имеются паспорта сосудов работающих под давлением				
29.	Произведено испытание сосудов работающих под давлением, составлен акт				
30.	Имеется паспорт компрессорной установки				
31.	Производится периодическая проверка знаний персонала, имеется протокол				
32.	Оплата потребленного газа производится своевременно, дебиторская задолженность отсутствует				
33.	Имеется паспорт газораспределительной станции				
34.	Техническое состояние газовых установок соответствует Правилам				
35.	Техническое состояние и надёжность работы технологического оборудования и коммуникаций на ГРС соответствует Правилам				
36.	Технологический режим ГРС соответствует оперативным сведениям операторов-диспетчеров ПМГ				
37.	Факты нерационального использования природного газа отсутствуют				
38.	На объекте имеются в требуемом объеме нормативно-техническая документация				
39.	Байпасные линии на ГРС-ах и АГНКС-ах соответствует требованиям				
40.	Имеются акты ППР на ГРС по ликвидации утечек газа				
41.	У работников имеются удостоверения на допуск к работам на газоопасных объектах				
42.	Имеются в наличии документация по ТБ				
43.	Объект оснащен в требуемом объеме средствами пожаротушения и знаками безопасности				
44.	Имеется заключение пожарной инспекции				
45.	Имеется заключение экологической экспертизы				
46.	Разработан и утвержден план эвакуации				
47.	Разработана и утверждена инструкция по эксплуатации газового хозяйства				
48.	Разработан и утвержден план мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду				
49.	Составлен и утвержден график планово-предупредительного ремонта газового оборудования				
50.	Охранная зона газопроводов и объектов соответствует Нормам				
51.	На объекте организована служба ГХ				
52.	Доступ в охраняемые зоны ограничен				

выполнено предписания инспекции ГСНЭ					
54.	План мероприятий по выполнению предписания инспекции ГСНЭ выполняется: - всего мероприятий согласно утвержденного плана - выполнено согласно отчета - фактически выполнено				
55	Представляется отчетная информация о выполнении плана мероприятий				

В настоящем списке приняты следующие понятия и сокращения:

ГСНЭ – Государственная служба по надзору в области энергетики;

ПМГ – предприятие магистральных газопроводов;

ГРС – газораспределительная станция;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ТБ – техника безопасности;

ГХ – газовое хозяйство;

Правила – Правила безопасности в газовом хозяйстве. Утверждены Постановлением Госпроматомнадзора СССР от 26.12.90г. №3

Примечание: В соответствии с пунктом 5 Решения Совета Министров Республики Таджикистан от 11 августа 1993 года №403, до введения в действие законодательных и других документов Республики Таджикистан, которые регулируют вопросы безопасного использования оборудования и ведения работ в сфере народного хозяйства республики, во всех министерствах, ведомствах, предприятиях, организациях, субъектах предпринимательской деятельности используются нормы и правила, утвержденные министерствами и ведомствами бывшего Союза ССР и Республики.